



[www.locnuocth.vn](http://www.locnuocth.vn)

ĐT:024.666.02468

## QUY TRÌNH SỤC RỬA CỘT LỌC

### CỘT COMPOZITE SỐ 1

vặn van về vị trí sục(back wash) khoảng 10-15 phút. xong quay van về vị trí nén(fast rinse) khoảng 5-10 phút. xong quay về vị trí lọc(fil ter).

### CỘT COMPOZITE SỐ 2

Hòa 4kg muối vào 20l nước. vặn van về vị trí hút muối (brine slowr) cho hút hết dung dịch muối. xong vặn về vị trí sục(back wash) khoảng 5-10 phút. xong vặn về vị trí nén(fast rinse) khoảng 10-15 phút. xong vặn về vị trí lọc(service)

### Chú ý:

-sục rửa cột 1 xong mới sang cột 2

-Sục cột 2 cột 1 phải để ở chế độ lọc

# Vật liệu trong cột lọc

- **cột lọc composite số 1**: là cột lọc hỗn hợp bên trong chứa lớp sỏi nót đáy - xong đến lớp cát thạch anh – xong đến lớp than hoạt tính – xong đến lớp hạt mangan filox. Cột lọc có tác dụng loại bỏ các cặn lơ lửng, sắt ,nangan, mùi clo, một phần độc tố trong nước...

- **cột lọc composite số 2** : là cột làm mềm nước. bên trong chứa lớp sỏi nót đáy – xong đến lớp hạt làm mềm cation. Cột lọc có tác dụng loại bỏ canxi, magie... (là thành phần chính gây đóng cặn các thiết bị trong gia đình khi có nhiệt độ)

**Nguyên lý hoạt động**: bộ xử lý hoạt động dựa trên công nghệ lọc áp lực và trao đổi ion. Nguồn nước sẽ cấp vào cột lọc hỗn hợp (cột số 1), xong cấp sang cột lọc trao đổi ion (cột số 2).sau cột lọc nước sẽ cấp vào sử dụng.